

Fiche Sécurité boîte à feu

AVANT

Choix du local	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grande pièce > 80 m³ ▪ Bien ventilée ▪ Sans faux-plafond de préférence ▪ Non fermée hermétiquement
Installation dans le local	<ul style="list-style-type: none"> ▪ > 1,50 m des murs avoisinants ▪ > 4 m du mur où se trouve la porte (trappe latérale) ▪ Eloignée des matières ou substances inflammables
Détecteurs incendie Sprinkleurs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettre hors service + avertir le responsable

PENDANT

EPI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenue de feu (dont gants de travail)
Mise en œuvre	<p><i>Avant branchement sur le secteur :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les 2 disjoncteurs au dos de la boîte sur « off » ▪ Clé du système sur « off » ▪ Prise de terre impérative + dérouler la rallonge <p><i>Bouteille de gaz éloignée d'au moins 2,5 m</i></p>
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eloigner les sources d'ignition (bips, portables, etc.) ▪ Personne à moins de 2,5 m ▪ ⚠ Formateur concentré durant la démonstration ▪ Ouverture de la porte du côté charnières ▪ ⚠ Formateur : Garder la télécommande à la main ▪ S'écarter lors de la ventilation (⚠ quantité de CO importante) ▪ Vérifier l'ouverture aisée des clapets d'échappement (ne rien poser dessus, même une feuille de papier !) ▪ Violence des phénomènes dépend de la T° ambiante et nombre d'expériences déjà réalisées

APRES

Rangement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifier la fermeture de la bouteille de gaz ▪ Remettre en service le système de sécurité incendie ▪ Refroidissement avant rangement
------------------	--